

Rapport d'analyse Page 1 / 2  
Edité le : 07/07/2023

Mairie Divonne les Bains

73 Avenue des Thermes  
01220 DIVONNE LES BAINS

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

<b>Identification dossier :</b>	SLA23-10653	<b>Référence contrat :</b>	SLAC22-1099 / SLAT22-3678
<b>Identification échantillon :</b>	<b>SLA2306-1337-1</b>		
<b>Doc Adm Client :</b>	Cde 23D000430		
<b>Origine :</b>	Mairie Divonne Forage Harmonie		
<b>Point Client :</b>	EP33		
<b>Département/Commune :</b>	01 / DIVONNE LES BAINS		
<b>Nature:</b>	<b>Eau thermale au point d'usage</b>		
	-		
<b>Prélèvement :</b>	Prélevé le 27/06/2023 de 09h40 à 09h40	Réceptionné le 27/06/2023 à 15h27	
	Prélevé par / Savoie Labo - P. Garcia		
	Flaconnage SAVOIE LABO		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 27/06/2023 à 16h31

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Analyses microbiologiques</b>							
Legionella spp	< 10	UFC/l	Filtration	NF T90-431			#
Coliformes	< 1	UFC/250 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)			#
dont Legionella pneumophila	< 10	UFC/l	Filtration	NF T90-431			#
Escherichia coli	< 1	UFC/250 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)			#
Microorganismes aérobies à 36°C	5	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Pseudomonas aeruginosa	< 1	UFC/250 ml	Filtration	NF EN ISO 16266			#
Spores d'Anaérobies Sulfito-Réducteurs	< 1	UFC/50 ml	Filtration	NF EN 26461-2			#

.../...

SAVOIE LABO

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 07/07/2023

**Identification échantillon :** SLA2306-1337-1

Destinataire : Mairie Divonne les Bains

N.M. = Non Mesuré - UFC = Unité Formant Colonie

Résultats microbiologiques : selon la norme NF EN ISO 8199 (2018), les résultats dont le dénombrement est compris entre 1 et 3 indiquent la présence avec une fidélité de résultat quantifié faible, ceux entre 4 et 9 sont des nombres estimés.

Legionella non détectées

Hélène GIRARD  
Adjointe Responsable Microbiologie

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Girard', with a long horizontal stroke extending to the right.