

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 02/07/2026

CARSO-LSEHL

4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier :	SLA26-15571	Référence contrat :	SLAC26-379
Identification échantillon :	SLA2606-1156-1		
Doc Adm Client (1):	DEC_2026_150		
NATURE (1):	Eau Minérale Naturelle (non atypique)		
ORIGINE (1):	Mairie Divonne Forage Mélodie		
POINT RNB (1):	EP35		
COMMUNE (1):	DIVONNE LES BAINS		
DEPARTEMENT (1)	01		
RECEPTION :	Réceptionné le 22/06/2026		
PRELEVEMENT :	Prélevé le 22/06/2026 à 15h02 Prélevé par Savoie Analyses - SELLIER Marie-Camille		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Date de début d'analyse : 22/06/2026

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
COV : composés organiques volatils								
Solvants organohalogénés								
Bromoforme	ED0073	< 0.10	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595			#
Chloroforme	ED0073	< 0.10	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595			#
Dibromochlorométhane	ED0073	< 0.02	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595			#
Dichlorobromométhane	ED0073	< 0.02	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595			#
Somme des trihalométhanes	ED0073	<0.10	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595			

N.M. = Non Mesuré

ED0073 THM ED (hors piscine)

.../...

LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 02/07/2026

Identification échantillon : SLA2606-1156-1

Destinataire : CARSO-LSEHL

Legionella non détectées

Clément CHATRE

Responsable adjoint de laboratoire

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Chatre', written over two horizontal lines.