RAPPORT D'ANALYSE

Accréditation
N°1-0618
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 15/09/2026

Mairie Divonne les Bains
SABRINA VIENNE

73 Avenue des Thermes
01220 DIVONNE LES BAINS

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : SLA26-23488 **Réference contrat :** SLAC26-379 / SLAT26-1907
Identification échantillon : SLA2609-1305-1
Doc Adm Client (1) : DEC_2026_150
Origine (1) : Mairie Divonne
Forage Harmonie
Point Client (1) : EP33
Département / Commune (1) : 01 / DIVONNE LES BAINS
Coordonnées GPS du point (x,y) : **X :** 46,3539206000 **Y :** 6,1398826000
Nature (1) : **Eau Minérale Naturelle (non atypique)**
-
Réception : Réception au laboratoire le 02/09/2026 à 15h45
Prélèvement : Prélevé le 02/09/2026 à 08h51
Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - SELLIER Marie-Camille

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).
Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Date de début d'analyse le 02/09/2026 à 16h38

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain							
Conductivité électrique (à 25°C) (in situ)	479	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888			#
pH (in situ)	7.40	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523			#
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	14.6	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-015			#
Analyses microbiologiques							
Legionella spp	< 10	UFC/l	Filtration	NF T90-431			#
Coliformes	< 1	UFC/250 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)			#
dont Legionella pneumophila	< 10	UFC/l	Filtration	NF T90-431			#
Escherichia coli	< 1	UFC/250 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)			#
Microorganismes aérobies à 22°C	10	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 36°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Pseudomonas aeruginosa	< 1	UFC/250 ml	Filtration	NF EN ISO 16266			#
Spores d'Anaérobies Sulfito-Réducteurs	< 1	UFC/50 ml	Filtration	NF EN 26461-2			#

.../...

SAVOIE ANALYSES
Rapport d'analyse Page 2 / 2
Edité le : 15/09/2026
Identification échantillon : SLA2609-1305-1
Destinataire : Mairie Divonne les Bains

Doc Adm Client (1) : DEC_2026_150


Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Bicarbonates	289	mg/l HCO3-	Calcul	Meth. interne CH-MO-016			#
Calcium dissous	74.6	mg/l Ca	ICP/MS (après filtration 0.45 µm)	NF EN ISO 17294-2			#
Conductivité électrique (corrigée à 25°C)	495	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888			#
Magnésium dissous	17.70	mg/l Mg	ICP/MS (après filtration 0.45 µm)	NF EN ISO 17294-2			#
Potassium dissous	0.4	mg/l K	ICP/MS (après filtration 0.45 µm)	NF EN ISO 17294-2			#
Sodium dissous	2.4	mg/l Na	ICP/MS (après filtration 0.45 µm)	NF EN ISO 17294-2			#
TA (Titre alcalimétrique)	0.0	°F	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1			#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	23.7	°F	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1			#
Formes de l'azote							
Nitrates	0.8	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1			#
Anions							
Chlorures	3.88	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1			#
Sulfates	23.7	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1			#

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).
*(*bv) : paramètre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7502, portée disponible sur www.cofrac.fr)*
*Paramètre sans (*) ni (*bv) : paramètre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr)*

Conductivité électrique corrigée à 25°C par un dispositif de compensation de température
Métaux dissous : Filtration réalisée au laboratoire (exception : réalisée sur terrain pour eau souterraine/piezo prélévée par Savoie Analyse)
Legionella non détectées

Sarah PEUTIN
Responsable Laboratoire

point prélevé



MA-DIVONNE-SLA_EP33_DIVONNE LES BAINS_020926_0845.jpg